



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V1023K**Terviseohutuslabor****VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, kai@evv.ee

Proovivõtukoht: Ulvi raamatukogu, Mustvee vald

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kai Kattai, at.nr.719

Proov võetud: 21.04.2021 13:27

Proovi tunnuskood:

Proov toodud laborisse: 21.04.2021 15:21

Analüüs alustatud: 21.04.2021 15:34

Analüüs lõpetatud: 22.04.2021 15:15

Protokoll vormistatud: 22.04.2021 15:23

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Elektrijuhtivus	499	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,4	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	41	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokoll on paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalalkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

Kvaliteedijuht: Riina Leis



Tartu labor
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 46457



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V1023B

Terviseohutuslabor

VEE ANALÜÜS

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, kai@evv.ee

Proovivõtukoht: Ulvi raamatukogu, Mustvee vald

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kai Kattai, at.nr.719

Proov võetud: 21.04.2021 13:27

Proovi tunnuskoode: 21.04.2021 15:21

Proov toodud laborisse: 21.04.2021 15:40

Analüüs alustatud: 26.04.2021 8:19

Analüüs lõpetatud: 26.04.2021 8:20

Protokoll vormistatud: 26.04.2021 8:20

ANALÜÜSI TULEMUSED

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	33	ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.

Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

** - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

laborant : Ülle Lassi

vanemspetsialist: Tiina Mandel



Tartu labor
Address: Põllu 1a, 50303 Tartu
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 23429



T L 2 0 2 1 / V 1 0 2 3 B

lk. 1 (1)