



TERVISEAMET

EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

**KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V1623K**

**Terviseohutuslabor**

**VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, kai@evv.ee, aivo@evv.ee  
Proovivõtukoht: Kallaste kauplus A ja O  
Veeallika liik: Veevärgivesi  
Proovivõtja nimi: Kai Kattai  
Proov võetud: 14.06.2021 12:08  
Proovi tunnuskood:  
Proov toodud laborisse: 14.06.2021 14:00  
Analüüs alustatud: 14.06.2021 14:13  
Analüüs lõpetatud: 15.06.2021 10:30  
Protokoll vormistatud: 15.06.2021 11:31

**ANALÜÜSI TULEMUSED**

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Ammoonium	< 0,05	0,50	mg/l	V38-KOL
Elektrijuhtivus	419	2500	µS/cm	V34-COND
Hägusus (NTU)	< 1		NTU	V02-KOL
Lõhn (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
Maitse (lahjendusaste)	1		lahjendusaste	V03-ORG*
pH	7,5	6,5 kuni 9,5	pH ühik	V05-POT
Raud	< 20	200	µg/l	V37-KOL
Värvus (Pt/Co skaala)	0		mg/l Pt	V39-VIS

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv.

Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.


Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

\*\* - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

vanemspetsialist: Getlin Kartau

Kvaliteedijuht: Riina Leis



Tartu labor  
Aadress: Põllu 1a, 50303 Tartu  
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)  
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 72116



lk. 1 (1)



EAK poolt akrediteeritud katselabor registreerimisnumbriga L042

**KATSEPROTOKOLL NR. TL2021/V1623B****Terviseohutuslabor****VEE ANALÜÜS**

Töö tellija: AS EMAJÕE VEEVÄRK (11044696), Sõbra 56, 51013, Tartu linn, tel: +372 7311840, kai@evv.ee, aivo@evv.ee

Proovivõtukoht: Kallaste kauplus A ja O

Veeallika liik: Veevärgivesi

Proovivõtja nimi: Kai Kattai

Proov võetud: 14.06.2021 12:08

Proovi tunnuscode:

Proov toodud laborisse: 14.06.2021 14:00

Analüüs alustatud: 14.06.2021 14:13

Analüüs lõpetatud: 17.06.2021 9:31

Protokoll vormistatud: 17.06.2021 9:41

**ANALÜÜSI TULEMUSED**

Uuritav näitaja	Tulemus	Piirsisaldus**	Ühik	Meetod
Coli-laadsed bakterid	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Escherichia coli	0	0	PMÜ/100 ml	EVS-EN ISO 9308-1:2014/A1:2017
Kolooniate arv 22 °C	0	ebaloomulike muutusteta	PMÜ/1 ml	EVS-EN ISO 6222:2001

Katseprotokolli paljundamine on lubatud ainult tervikuna. Originaalallkirjadeta ja pitsatita katseprotokoll pole kehtiv. Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta.


Labor ei vastuta kliendi esitatud andmete õigsuse ning kliendi võetud proovi kvaliteedi eest.

(\*) - meetod ei ole labori akrediteerimisulatuses.

\*\* - Sotsiaalministri 24.septembri 2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid“.

laborant: Paula Tuulik

vanemspetsialist: Maire Zeiger



Tartu labor  
Address: Põllu 1a, 50303 Tartu  
Reg. nr.: 70008799

Tel.: +372 5809 3071 (klienditeenindus)  
E-mail: tartulabor@terviseamet.ee

Kontrollkood: 72167



lk. 1 (1)