



ANALÜÜSIAKT TA23006375 - Joogivesi

Tellijä: EMAJÖE VEEVÄRK AS

Sõbra 56
51013 Tartu
Tartu
Tartumaa

Proovivõtjad: Pragi, Sille, EMAJÖE VEEVÄRK AS, atest.nr. 2155/22

Proovivõtuaeg: 18.10.2023 13:58

Laborisse tulek: 18.10.2023 15:30

Analüüsi lõpp: 24.10.2023 15:25

Proovivõtukoha valdaja:

Proovivõtukoh: Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Kaarepere küla, Kaarepere küla ühisveevärg, Kaarepere külas Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm

Proovi märgistus: 2348, MB317

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Elektrijuhtivus	EVS-EN 27888	700	µS/cm	2500
Hägusus	EVS-EN ISO 7027-1	< 0,5	NHÜ	
Lõhnaläve indeks	EVS-EN 1622	1	TON	
Maitaseläve indeks	EVS-EN 1622 *	1	TFN	
pH	ISO 10523	7,3		6,5..9,5
Värvus	EVS-EN ISO 7887, osa C	< 5	mg/l Pt	
Üldraud (Fe _{üld})	ISO 6332	< 20	µg/l	200
Coli-laadsed bakterid	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann

25.10.2023

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

ANALÜÜSIAKT TA23006375 - Joogivesi

Näitaja	Katsemeetod	Tulemus	Ühik	Piirsisaldus
Escherichia coli	EVS-EN ISO 9308-2	0	arv/100 ml	0
Kolooniate arv 22°C	EVS-EN ISO 6222	1	arv/1 ml	ebaloomulike muutusteta

* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

Kinnitas: osakonna juhataja Hille Allemann

25.10.2023

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.