



## ANALÜÜSIAKT TA23004711 - Joogivesi

**Tellijä:** EMAJÖE VEEVÄRK AS  
Sõbra 56  
51013 Tartu  
Tartu  
Tartumaa

**Proovivõtjad:** Pragi, Sille, EMAJÖE VEEVÄRK AS, atest.nr. 2155/22

**Juuresolijad:** Kattai, Kai, EMAJÖE VEEVÄRK AS

**Proovivõtuaeg:** 16.08.2023 11:10

**Laborisse tulek:** 16.08.2023 15:00

**Analüüsi lõpp:** 21.08.2023 10:42

**Proovivõtukoha valdaja:** EMAJÖE VEEVÄRK AS

**Proovivõtukoht:** Tartu maakond, Tartu vald, Maarja-Magdaleena küla, Maarja-Magdaleena lasteaia köök

**Proovi märgistus:** P-2346, 210

| Näitaja                      | Katsemeetod               | Tulemus | Ühik          | Piirsisaldus |
|------------------------------|---------------------------|---------|---------------|--------------|
| Elektrijuhtivus              | EVS-EN 27888              | 692     | µS/cm         | 2500         |
| Hägusus                      | EVS-EN ISO 7027-1         | < 0,5   | NHÜ           |              |
| Lõhnaläve indeks             | EVS-EN 1622               | 1       | TON           |              |
| Maitaseläve indeks           | EVS-EN 1622 *             | 1       | TFN           |              |
| pH                           | ISO 10523                 | 7,3     | pH ühik       | 6,5..9,5     |
| Värvus                       | EVS-EN ISO 7887,<br>osa C | < 5     | mg/l Pt       |              |
| Üldraud (Fe <sub>üld</sub> ) | ISO 6332                  | < 20    | µg/l          | 200          |
| Coli-laadsed bakterid        | EVS-EN ISO 9308-2         | 0       | arv/100<br>ml | 0            |

\* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Hille Allemann  
Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

21.08.2023

## ANALÜÜSIAKT TA23004711 - Joogivesi

| Näitaja             | Katsemeetod       | Tulemus | Ühik       | Piirsisaldus            |
|---------------------|-------------------|---------|------------|-------------------------|
| Escherichia coli    | EVS-EN ISO 9308-2 | 0       | arv/100 ml | 0                       |
| Kolooniate arv 22°C | EVS-EN ISO 6222   | 21      | arv/1 ml   | ebaloomulike muutusteta |

\* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Hille Allemann

21.08.2023

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.