



## ANALÜÜSIAKT TA23006490 - Joogivesi

**Tellijä:** EMAJÖE VEEVÄRK AS  
Sõbra 56  
51013 Tartu  
Tartu  
Tartumaa

**Proovivõtjad:** Pragi, Sille, EMAJÖE VEEVÄRK AS, atest.nr. 2155/22

**Proovivõtuaeg:** 23.10.2023 12:45

**Laborisse tulek:** 23.10.2023 14:50

**Analüüsi lõpp:** 26.10.2023 10:16

**Proovivõtukoha valdaja:**

**Proovivõtukoh:** Tartu maakond, Elva vald, Palupera küla, Palupera küla ühisveevärk, Palupera Põhikool

**Proovi märgistus:** 1860, 199

| Näitaja               | Katsemeetod               | Tulemus | Ühik          | Piirsisaldus |
|-----------------------|---------------------------|---------|---------------|--------------|
| Elektrijuhtivus       | EVS-EN 27888              | 580     | µS/cm         | 2500         |
| Hägusus               | EVS-EN ISO 7027-1         | < 0,5   | NHÜ           |              |
| Lõhnaläve indeks      | EVS-EN 1622               | 1       | TON           |              |
| Maitaseläve indeks    | EVS-EN 1622 *             | 1       | TFN           |              |
| pH                    | ISO 10523                 | 7,4     |               | 6,5..9,5     |
| Värvus                | EVS-EN ISO 7887,<br>osa C | < 5     | mg/l Pt       |              |
| Mangaan (Mn)          | EVS-EN ISO 11885          | < 10    | µg/l          | 50           |
| Raud (Fe)             | EVS-EN ISO 11885          | 35      | µg/l          | 200          |
| Coli-laadsed bakterid | EVS-EN ISO 9308-2         | 0       | arv/100<br>ml | 0            |

\* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Hille Allemann

26.10.2023

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.

## ANALÜÜSIAKT TA23006490 - Joogivesi

| Näitaja             | Katsemeetod       | Tulemus | Ühik       | Piirsisaldus            |
|---------------------|-------------------|---------|------------|-------------------------|
| Escherichia coli    | EVS-EN ISO 9308-2 | 0       | arv/100 ml | 0                       |
| Kolooniate arv 22°C | EVS-EN ISO 6222   | 7       | arv/1 ml   | ebaloomulike muutusteta |

\* akrediteerimata meetod

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on esitatud sotsiaalministri 24.09.2019 määruses nr 61

**Kinnitas:** osakonna juhataja Hille Allemann

26.10.2023

Käesolev dokument on kinnitatud elektroonselt ja kehtib ilma allkirjata.